

MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE  
ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**  
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir du 3 avril 2017

**PROCÈS-VERBAL N° 16/14362/C/5**

Délivré en extension du procès-verbal n°16/14362

**Matériau présenté par :** Equip'Evenement  
8 rue des Caboulots  
39500 TAVAUX

**Marque commerciale :** ARTICLE N°15/14 - 14/17 - 11/14 DEKOMOLTON / COTON GRATTE  
EE

**Description sommaire :** Tissu uni, présentant une ou deux faces molleton.

**Composition globale :** 100 % Coton ignifugé.

**Masse :** 140 à 200 grammes au mètre carré environ.

**Épaisseur :** 0,55 millimètre environ.

**Coloris :** Unis, variés.

**Nature des essais :** Essais au brûleur électrique  
Vieillessement accéléré en chambre climatique

**Classement :**


**M1**

**Durabilité du classement :** Non limitée (Matériau non lavable, non nettoyable à sec)

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 29/05/2018

Pour le Directeur,  
le chef du pôle mesures physiques et sciences de  
l'incendie



Jean-Pierre ORAZY



Le responsable technique



Jennifer CHERON